Ron Möller

Von: Christian Wagner <wagner@stadtwerke-guben.de>
Gesendet: Dienstag, 11. November 2014 13:56
An: ron.moeller@ib-prokon.de
Betreff: Hochwasserschutz Guben - Lausitzer Neiße 2. BA TO 3, Stellungnahme für die EVG GmbH Gas-Fernwärme
Anlagen: 104_2014_A3H.pdf

Sehr geehrter Herr Möller,

wie aus dem im Anhang liegendem Lageplan 104/2014 ersichtlich, befinden sich im direkten geplanten Baubereich, keine Versorgungsleitungen (Gas/Fernwärme) der Energieversorgung Guben GmbH.
Sollte sich der Baubereich verändern, muss erneut eine Leitungsanfrage bei der Energieversorgung Guben GmbH gestellt werden.

Im Leitungsbereich ist Handschachtung erforderlich.

Vor Baubeginn kann eine Vor-Ort-Einweisung durch einen Mitarbeiter der EVG GmbH erfolgen.

Die Rechnung für die o.g. Leitungsanfrage wird Ihnen von der EVG GmbH zugestellt.

Die Auskunft für den Bereich Strom der EVG GmbH erhalten Sie in Kürze.

Diese Auskunft wurde im Auftrag der Energieversorgung Guben GmbH erstellt.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Wagner
GIS/Dokumentation
Tel. 03561-6842-23
Fax 03561-6842-22

Städtische Werke Guben GmbH
Forster Straße 66
03172 Guben
Tel.: (03561) 2419 Fax: (03561) 548429
Geschäftsführer: Fred Mahro
Aufsichtsrat: Herbert Gehmert
Amtsgericht Cottbus HRB 2203