-	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Gebietsbeschreibung				**Kanallänge**		**Abflußbeiwert**					**Sickerwasserabfluß**											**Bemessung**												
	Bezeichnung	Sammler-/Leitungs-bezeichnung	Fläche		einzeln	Summe	Spitzenabflußbw.			Abfl.bw.		q_r =	$Q_{r,15,1}$ =	$\Sigma Q_{r,15,1}$	Zufl. von Sammler	$\Sigma Q_{r,15,1}$	Zufl. von Gerinne	$\Sigma Q_{r,15,1}$	res.	gesch.	Zeit-beiwert	$Q_{r,max}$	ger.	Sohlen-gefälle	**Kreisprofile**		Mindest-gefälle	volle Füllung			Teilfüllung		Fließzeit bei Teilfüllung		Bemerkung
	Haupt-sammler		A_E	ΣA_E	L	ΣL	nach A 118			fest	gew.	$\psi_s * r_{15,1}$	$A_E * q_r$			aus Zufl.		aus Zufl.	$\Sigma Q_{r,15,1}$	Σt_f	**φ**		Σt_f	l_s	d_{erf}	d_{gew}	$I_{s,min}$ $h_t/d = 0,1$	Q_v	v_v	Q_t/Q_v	h_t	v_t	t_f	Σt_f	
							Gr.	a_b	$\psi_{s,A118}$	$\psi_{s,fest}$	$\psi_{s,gew}$												Kontr.(20)												
Zeile	Nr.	-	ha	ha	m	m	-	%	-	-	-	l/s/ha	l/s	l/s	Nr.	l/s	Nr.	l/s	l/s	min	-	l/s	min	$^o/_{oo}$	mm	mm	$^o/_{oo}$	l/s	m/s	-	m	m/s	min	min	-
Sammler 1																																			
Sammler 1 Verfüllung 1. BA																																			
1	**Sammler**	**SS 1.2.a**	**0,95**	0,95	**161**	161	**2**		0,10	**0,6**	0,60	71,3	67,9	67,9					67,9	**1,0**	1,0	**68**	1,54	**10**	250	**258**	6,2	82	1,57	0,83	0,18	1,75	1,54	1,54	
2	**Sammler**	**SS 1.1.a**	**0,16**	0,16	**5**	5	**2**		0,10	**0,6**	0,60	71,3	11,2	11,2	**SS1.2.a**	**67,9**			79,2	**1,0**	1,0	**79**	0,05	**10**	260	**291**	5,5	113	1,70	0,70	0,18	1,83	0,05	0,05	
2	**Vollrohr**	**SS 1.1.a**		0,00	**39**	39	**2**		0,10	**1**	1,00	118,8	0,0	0,0	**SS1.1.a**	**79,2**			79,2	**1,0**	1,0	**79**	0,36	**10**	260	**278**	5,8	100	1,65	0,79	0,19	1,82	0,36	0,36	
Sammler 1 Verfüllung 2. BA																																			
3	**Sammler**	**SS 1.1.a**	**0,16**	0,16	**5**	5	**2**		0,10	**1**	1,00	1,2	0,2	0,2					0,2	**1,0**	1,0	**0**	0,24	**10**	250	**291**	5,5	113	1,70	0,00	0,01	0,34	0,24	0,24	
4	**Sammler**	**SS 1.2.a**	**0,95**	0,95	**161**	161	**2**		0,10	**1**	1,00	1,2	1,1	1,1					1,1	**1,0**	1,0	**1**	4,61	**10**	250	**258**	6,2	82	1,57	0,01	0,02	0,58	4,61	4,61	
5	**Sammler**	**SS 1b**	**0,22**	0,22	**39**	39	**2**		0,10	**0,6**	0,60	71,3	16,0	16,0	**SS1.1.a**	**0,2**	**SS1.2.a**	**1,1**	17,3	**1,0**	1,0	**17**	0,52	**10**	250	**258**	6,2	82	1,57	0,21	0,08	1,26	0,52	0,52	
Sammler 2																																			
Sammler 2 Verfüllung 1. BA																																			
6	**Sammler**	**SS 2.2.a**	**0,95**	0,95	**164**	164	**2**		0,10	**0,6**	0,60	71,3	68,0	68,0					68,0	**1,0**	1,0	**68**	1,56	**10**	250	**258**	6,2	82	1,57	0,83	0,18	1,75	1,56	1,56	
7	**Sammler**	**SS 2.1.a**	**0,14**	0,14	**5**	5	**2**		0,10	**0,6**	0,60	71,3	9,8	9,8	**SS2.2.a**	**68,0**			77,8	**1,0**	1,0	**78**	0,05	**10**	258	**291**	5,5	113	1,70	0,69	0,18	1,82	0,05	0,05	
8	**Vollrohr**	**SS 2.1.a**		0,00	**35**	35	**2**		0,10	**1**	1,00	118,8	0,0	0,0	**SS2.1.a**	**77,8**			77,8	**1,0**	1,0	**78**	0,32	**10**	258	**278**	5,8	100	1,65	0,78	0,18	1,81	0,32	0,32	
Sammler 2 Verfüllung 2. BA																																			
9	**Sammler**	**SS 2.1.a**	**0,14**	0,14	**5**	5	**2**		0,10	**1**	1,00	1,2	0,2	0,2					0,2	**1,0**	1,0	**0**	0,25	**10**	250	**291**	5,5	113	1,70	0,00	0,01	0,33	0,25	0,25	
10	**Sammler**	**SS 2.2.a**	**0,95**	0,95	**164**	164	**2**		0,10	**1**	1,00	1,2	1,1	1,1					1,1	**1,0**	1,0	**1**	4,69	**10**	250	**258**	6,2	82	1,57	0,01	0,02	0,58	4,69	4,69	
11	**Sammler**	**SS 2b**	**0,23**	0,23	**35**	35	**2**		0,10	**0,6**	0,60	71,3	16,7	16,7	**SS2.1.a**	**0,2**	**SS2.2.a**	**1,1**	17,9	**1,0**	1,0	**18**	0,46	**10**	250	**258**	6,2	82	1,57	0,22	0,08	1,27	0,46	0,46	
Sammler 3																																			
Sammler 3 Verfüllung 2. BA																																			
12	**Sammler**	**SS 3**	**0,86**	0,86	**129**	129	**2**		0,10	**0,6**	0,60	71,3	61,5	61,5					61,5	**1,0**	1,0	**62**	1,25	**10**	250	**258**	6,2	82	1,57	0,75	0,17	1,72	1,25	1,25	
13	**Vollrohr**	**SS 3**		0,00	**31**	31	**2**		0,10	**0,6**	0,60	71,3	0,0	0,0	**SS 3**	**61,5**			61,5	**1,0**	1,0	**62**	0,30	**10**	250	**278**	5,8	100	1,65	0,61	0,16	1,73	0,30	0,30	
Sammler 4																																			
Sammler 4 Verfüllung 2. BA																																			
14	**Sammler**	**SS 4**	**0,87**	0,87	**133**	133	**2**		0,10	**0,6**	0,60	71,3	62,2	62,2					62,2	**1,0**	1,0	**62**	1,29	**10**	250	**258**	6,2	82	1,57	0,76	0,17	1,72	1,29	1,29	
15	**Vollrohr**	**SS 4**		0,00	**31**	31	**2**		0,10	**0,6**	0,60	71,3	0,0	0,0	**SS 4**	**62,2**			62,2	**1,0**	1,0	**62**	0,30	**10**	250	**278**	5,8	100	1,65	0,62	0,16	1,73	0,30	0,30	
Sickerwassertransport																																			
Gerinne																																			
16	**Gerinne 1**	**S2O - S1O**		0,00	**51**	51	**2**		0,10		0,00	0,0	0,0	0,0	**SS 1**	**77,8**			77,8	**1,0**	1,0	**78**	0,62	**5**	294	**313**	5,1	96	1,25	0,81	0,21	1,38	0,62	0,62	
17	**Gerinne 2**	**S2W - S1W**		0,00	**61**	61	**2**		0,10		0,00	0,0	0,0	0,0	**SS 4**	**62,2**			62,2	**1,0**	1,0	**62**	0,77	**5**	271	**313**	5,1	96	1,25	0,65	0,18	1,32	0,77	0,77	
Prüfung max. Menge Pumpenschacht																																			
18	**S1O - IDM**	**SS 1.a**	**1,11**	1,11	**20**	10	**2**		0,10	**1**	1,00	1,2	1,3	1,3	**Gerinne 1**	**77,8**			79,1																
19	**S1W - IDM**	**SS 3**	**0,86**	0,86	**20**	10	**2**		0,10	**1**	1,00	1,2	1,0	1,0	**Gerinne 2**	**62,2**			63,2																
20	**IDM - SSB**														**SS 1.a**	**79,1**	**SS 3**	**63,2**	142,2																