Listenrechnung nach dem Zeitbeiwertverfahren für eine Sickerwasserfassung mit Kreisprofilen

Projekt: **Deponie Duben**

Eingaben, veränderbare Zellen

Grunddaten:

$r_{15,1}$ =	**118,8**	l/s/ha	Regenspende	
T_{min} =	**15**	min	Mindestregendauer	**Werte: 5; 10; 15**
n =	**1**	1/a	Regenhäufigkeit	**Werte: 1; 0,5; 0,2; 0,1**
$_{max}Q_t/Q_v$ =	**0,9**	-	angestrebtes Abflußverhältnis	
k_b =	**0,25**	mm	betriebliche Rauheit	
$\psi_{s,A118}$:	**nein**	←	Spitzenabflußbeiwert nach A 118	**ja/nein!**
τ_{min} =	**1,0**	N/m²	Mindestwandschubspannung	
d_{min} =	**250**	mm	Mindestdurchmesser Sickerwasser	
q_S =	**100**	m³/(ha*d)	Sickerwasserspende	
q_S =	**1,16**	l/(s*ha)		